



Office of the Chief Fire Officer

Pune Municipal Corporation

Unit W. No: FB/ 6888

Date:- 18/03/24

### FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the The Brilliant School, Tukaram tuge Nagar, Manjari Bk., Hadapsar, Pune. Comprised ground floor + two floors. Educational Building owned/ occupied by The Brilliant School, Pune have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of state / UT Fire Service Rules, and verified by the Officers concerned of Fire Services on 15/03/2024 in the presence of Mr.Gaikwad and that the building / premises is fit for occupancy Class 1<sup>st</sup> to Class 10<sup>th</sup> Std. Fire safety Certificate is effective for One Year in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 18/03/2024 at Pune by.

Pramod R. Sonawane  
Station Duty Officer  
Fire Brigade PMC, Pune

18/03



मुख्य अग्रिशमन अधिकारी यांचे कार्यालय,  
पुणे महानगरपालिका, पुणे,  
जा.क्र. अशाद/ ६८८  
दिनांक :- १५०३।२०२४

मा. प्रिन्सिपल,  
दि ब्रिलियट स्कूल,  
माजरी ब्र. हडपसर, पुणे.

### यांसकडेस

**विषय:-** दि ब्रिलियट स्कूल, स.न. १४/२अ/१/८, १४/२अ/१/१५ आणि १४/३अ/१ब/१०२, माजरी ब्र., पुणे येथील शाळेच्या इमारतीकरिता प्राथमिक ना हरकत दाखला मिळणेवाबत.  
( बिल्डिंग बी१ व बी२ करिता )

संदर्भ : मे.प्रिन्सिपल, दि ब्रिलियट स्कूल, पुणे यांचा दि. ११.०३.२०२४ रोजीचा अर्ज

महोदय,

उपरोक्त संदर्भकीत पत्रास अनुसरून, विषयांकित प्रकरणी सदरील जागेची आग प्रतिबंधक दृष्टीने पाहणी केली असता, खालील बाबी आढळून आलेल्या आहेत.

- १) सदरील इमारत मुख्य रस्त्यापासून आतमध्ये असून फायर गाडी जाण्यास मार्ग आहे.
- २) सदरची इमारतीचे बांधकाम आर.आर.सी.मध्ये असून, दोन्ही इमारती तळमजला + दोन मजली आहे.
- ३) सदर ठिकाणी सपूर्ण इमारतीमध्ये शाळेचे क्लास रूम आहेत.
- ४) सदर जागेतील इलेक्ट्रिकल वायरिंग केपिग केसिंग व कन्सिल्डमध्ये आहे.
- ५) आग प्रतिबंधक दृष्टीने सदर प्रत्येक इमारतीमध्ये ०६ नग ए.बी.सी. प्रेशर टाईप फायर एक्सिस्टेंसी, ०६ कि.ग्र. व सीओटू टाईप ०१ नग ४.५ लि. क्षमतेचे ठेवण्यात यावेत. तसेच आत्यंतिक प्रसंगी त्याचा योग्य प्रकारे वापर करून प्राथमिक स्वरूपातील आग विझविण्याचे ज्ञान तेथील कर्मचार्यांना असावे.
- ६) सदर इमारत बी१ मध्ये ०१ जिने व ०१ लिफ्ट व बी२ मध्ये १ जिना वापरात आहेत.
- ७) सदर इमारतीमध्ये जळाऊ पदार्थाचा साठा करू नये.
- ८) सदर ठिकाणी इलेक्ट्रीक मीटर रूममध्ये गॅस ट्युबिंग सिस्टीम बसविण्यात यावी.
- ९) सदर इमारतीकरिता स्थायी अग्रिशमन यंत्रणा फायर अलार्म सिस्टीम, वेट रायझर, होज रील होज बसविण्यात यावी व फॉर्म अ सादर केला जावा.
- १०) सदर ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग, धोका, धूम्रपानास मनाई अशा खुणा दशविणारे बोर्डस हे ग्ला साईनमध्ये ( अंधारात स्वयः प्रकाशित होणारे ) लावण्यात यावेत.
- ११) आपल्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्व संबंधित यंत्रणाचे जसे अग्रिशमक दल, पोलीस तसेच तेथील जबाबदार व्यक्ती यांचे दूरध्वनि क्रमांक स्पष्ट दिसतील अशा दशनी भागात लावावेत सदरचे दूरध्वनी क्रमाकाचे बोर्ड ग्लो साईनमध्ये ( अंधारात स्वयम प्रकाशित होणारे ) लावण्यात यावेत.
- १२) सदर इमारतीकरिता पुणे महानगरपालिका बाधकाम विभाग परवाना घेण्यात यावा.
- १३) सदर इमारतीकरिता सब्हीस व वार्षिक फी पोटी चलन क्र. ३९५५७, दिनांक १८/०३/२४ रोजी रक्कम रुपये २,३०,०००/- इतके पुणे मनपाच्या कोषागारात भरण्यात आले आहे.
- १४) सदर शाळेमध्ये तीन महिन्यातून एकदा माँक ड्रिल आयोजित करण्यात येवून, त्याची नोद रजिस्टरमध्ये करण्यात यावी.
- १५) सदर ठिकाणी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक अधिनियम २००६ च्या अटीचे पालन करावे.
- १६) सदर ठिकाणी आत्यंतिक प्रसंगी विद्यार्थी व शिक्षकाना बाहेर पडण्यास व्यवस्थित मार्ग असावे.
- १७) सदरचा ना हरकत दाखला हा आग प्रतिबंधक दृष्टीने देण्यात आलेला असून वरीलप्रमाणे आग प्रतिबंधक उपाययोजना केल्यानंतर अंतिम ना हरकत दाखला घेण्यात यावा.
- १८) सदरचा प्राथमिक ना हरकत दाखला आग प्रतिबंधक उपाययोजना सुचविण्याच्या दृष्टीने १ वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

तरी वरील बाबींचा विचार करता, विषयांकित ( बिल्डिंग बी१ व बी२ ) शाळेच्या इमारतीस अग्रिशमक दलाचा प्राथमिक ना हरकत दाखला देणेत येत आहे.

प्रमोद रा. सोनवणे १५०३  
स्टेशन ड्युटी ऑफिसर  
हडपसर अग्निशमन केंद्र,  
पुणे म.न.पा.



मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांचे कार्यालय,  
पुणे महानगरपालिका, पुणे,  
जा.क्र. अशाद/ ५३४  
दिनांक :- २६।०४।२४

मा. प्रिन्सिपल,  
दि ब्रिलियट स्कूल,  
माजरी ब्रु. हडपसर, पुणे.

यांसकडेस-----

विषय:- दि ब्रिलियट स्कूल, स.न. १४/२अ/१/८, १४/२अ/१/१५ आणि १४/३अ/१ब/१०२, माजरी ब्रु., पुणे येथील शाळेच्या इमारतीकरिता अंतिम ना हरकत दाखला मिळणेबाबत.  
( बिल्डिंग बी१ करिता )

संदर्भ : मे.प्रिन्सिपल, दि ब्रिलियट स्कूल, पुणे यांचा दि. २६.०४.२०२४ रोजीचा अर्ज.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भाकीत पत्रास अनुसरून, विषयांकित प्रकरणी सदरील जागेची आग प्रतिबंधक दृष्टीने पाहणी केली असता, खालील बाबी आढळून आलेल्या आहेत.

- १) सदरील इमारत मुख्य रस्त्यापासून आतमध्ये असून फायर गाडी जाण्यास मार्ग आहे.
- २) सदरची इमारतीचे बांधकाम आर.आर.सी.मध्ये असून, इमारत तळमजला + दोन मजली आहे.
- ३) सदर ठिकाणी संपूर्ण इमारतीमध्ये शाळेचे क्लास रूम आहेत.
- ४) सदर जागेतील इलेक्ट्रिकल वायरिंग केपिग केसिंग व कन्सिल्डमध्ये आहे.
- ५) आग प्रतिबंधक दृष्टीने सदर प्रत्येक इमारतीमध्ये ०९ नग एबीसी प्रेशर टाईप फायर एक्सिस्टेंसरी, ०४ कि.ग्रॅ. क्षमतेचे ठेवण्यात आलेले आहेत. तसेच आत्यंतिक प्रसंगी त्याचा योग्य प्रकारे वापर करून प्राथमिक स्वरूपातील आग विज्ञविण्याचे ज्ञान तेथील कर्मचार्याना असावे.
- ६) सदर इमारत बी१ मध्ये ०१ जिने व ०१ लिफ्ट वापरात आहेत.
- ७) सदर इमारतीमध्ये जळाऊ पदार्थाचा साठा करू नये.
- ८) सदर ठिकाणी इलेक्ट्रिक मीटर रूममध्ये गॅस ट्युबिंग सिस्टीम बसविण्यात यावी.
- ९) सदर शाळेच्या इमारतीकरिता स्थायी अग्निशमन यंत्रणा फायर अलार्म सिस्टीम, वेट रायझर, होज रील होज बसविण्यात आलेली असून मे. प्राम्ट फायर इंजिनिअर्स, पुणे यांनी फॉर्म अ सादर केला आहे.
- १०) सदर ठिकाणी बाहेर पडण्याचे मार्ग, धोका, धूम्रपानास मनाई अशा खुणा दशविणारे बोर्डस हे ग्ला साईनमध्ये ( अंधारात स्वयः प्रकाशित होणारे ) लावण्यात आलेले आहे.
- ११) आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्व संबंधित यंत्रणाचे जसे अग्निशामक दल, पोलीस तसेच तेथील जबाबदार व्यक्ती यांचे दूरध्वनि क्रमांक स्पष्ट दिसतील अशा दशानी भागात लावावेत सदरचे दूरध्वनी क्रमाकाचे बोर्ड ग्लो साईनमध्ये ( अंधारात स्वयम प्रकाशित होणारे ) लावण्यात आलेले आहेत.
- १२) सदर इमारतीकरिता पुणे महानगरपालिका वाधकाम विभाग परवाना घेण्यात यावा.
- १३) सदर इमारतीकरिता सव्हीस व वार्षिक फी पोटी चलन क्र. ३९५५७, दिनांक १८/०३/२४ रोजी रक्कम रुपये २,३०,०००/- इतके पुणे मनपाच्या कोषागारात भरण्यात आले आहे.
- १४) सदर शाळेमध्ये तीन महिन्यातून एकदा मॉक ड्रिल आयोजित करण्यात येवून, त्याची नोंद रजिस्टरमध्ये करण्यात यावी.
- १५) सदर ठिकाणी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक अधिनियम २००६ च्या अटीचे पालन करावे.
- १६) सदर ठिकाणी आत्यंतिक प्रसंगी विद्यार्थी व शिक्षकाना बाहेर पडण्यास व्यवस्थित मार्ग असावे.
- १७) सदरचा ना हरकत दाखला हा आग प्रतिबंधक दृष्टीने देण्यात आलेला असून ना हरकत दाखल्याचे प्रत्येक वर्षी नूतनीकरण करण्याची जबाबदारी संबंधीताची राहील.
- १८) सदरचा प्राथमिक ना हरकत दाखला आग प्रतिबंधक उपाययोजना सुचविण्याच्या दृष्टीने १ वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल.

तरी वरील बाबींचा विचार करता, विषयांकित ( बिल्डिंग बी१ ) शाळेच्या इमारतीस अग्निशामक दलाचा अंतिम ना हरकत दाखला देणेत येत आहे.

प्रभाद रा. सोनवणे  
स्टेशन डचुटी ऑफिसर  
हडपसर अग्निशमन कॅंद्र,  
पुणे म.न.पा.

२६।०४।२४